

ADENDA No. 001

CORRESPONDIENTE A LA INVITACIÓN DIRECTA 098 - 2016 QUE TIENE POR OBJETO “MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO ASÍ COMO LOS REPUESTOS QUE SE REQUIERAN PARA EL SISTEMA DE VENTILACIÓN MECÁNICA, SISTEMA HIDRONEUMÁTICO, EQUIPOS DE APOYO EN COCINA Y ÁREAS ADMINISTRATIVAS DE LA ESE HOSPITAL MARIO GAITÁN YANGUAS DE SOACHA”.

EL GERENTE DE LA EMPRESA SOCIAL DEL HOSPITAL MARIO GAITAN YANGUAS, Se permite informar a los interesados en la Invitación Directa No. 098 de 2016, que teniendo en cuenta que en el anexo técnico – económico no se establecieron las cantidades; la Entidad establece modificar el **NUMERAL XVI. SITIO, PLAZO Y FORMA DE ENTREGA DE LAS PROPUESTAS, Y EL ANEXO TÉCNICO - ECONÓMICO**; los cuales quedaran establecidos de la siguiente manera:

XVI. SITIO, PLAZO Y FORMA DE ENTREGA DE LAS PROPUESTAS.

FORMA DE ENTREGA: En sobre sellado en la oficina de Contratación, dirigidos a la subgerencia administrativa.

PLAZO DE ENTREGA: 05 de diciembre de 2016.

SITIO: Oficina De contratación 5º piso (Calle 13 No. 9 – 85)

HORARIO: hasta las 02:00 P.M.

ANEXO TÉCNICO – ECONÓMICO.

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	ACTIVIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	IVA	VALOR TOTAL ÍTEM IVA INCLUIDO
1	Mantenimiento preventivo al sistema de ventilación mecánica	UNIDAD	Se realizara ajuste de piezas desajustadas por la vibración, engrase de rodamientos chumacera verificación estado de filtros, verificación del sistema eléctrico Dámper y en conjunto de todo el equipo.	10			
2	Mantenimiento preventivo Bomba hidroneumática 3/4 hp	UNIDAD	Limpieza de turbina, verificación del amperaje, circuito electrónico y tablero de control eléctrico y verificación retenedores.	1			
3	Mantenimiento preventivo Bomba hidroneumática 4 hp	UNIDAD	Limpieza de turbina, verificación del amperaje, circuito electrónico y tablero de control eléctrico y verificación retenedores.	1			

4	Filtro de 24*24*4 al 90% sistema de ventilación	UNIDAD	Cambio de filtro, rotulación de fecha de cambio en los filtros nuevos, empaque de filtros reemplazados y entrega en el depósito de basuras.	2			
5	Filtro de 24*12*4 al 90% (MERV 11) sistema de ventilación	UNIDAD	Cambio de filtro, rotulación de fecha de cambio en los filtros nuevos, empaque de filtros reemplazados y entrega en el depósito de basuras.	2			
6	Filtro de 24*24*2 al 65% (MERV7) sistema de ventilación	UNIDAD	Cambio de filtro, rotulación de fecha de cambio en los filtros nuevos, empaque de filtros reemplazados y entrega en el depósito de basuras.	2			
7	Filtro de 24*12*2 al 65% (MERV7) sistema de ventilación	UNIDAD	Cambio de filtro, rotulación de fecha de cambio en los filtros nuevos, empaque de filtros reemplazados y entrega en el depósito de basuras.	2			
8	prefiltros 24*12*2 al 35% sistema de ventilación	UNIDAD	Cambio de filtro, rotulación de fecha de cambio en los filtros nuevos, empaque de filtros reemplazados y entrega en el depósito de basuras.	4			
9	prefiltros 24*24*2 al 35% sistema de ventilación	UNIDAD	Cambio de filtro, rotulación de fecha de cambio en los filtros nuevos, empaque de filtros reemplazados y entrega en el depósito de basuras.	4			
10	Filtro de alta eficiencia 99,9% HEPA caudal 1000CFM@250FPM de 23" 3/8 x 23"x3/8	UNIDAD	Cambio de filtro, rotulación de fecha de cambio en los filtros nuevos, empaque de filtros reemplazados y entrega en el depósito de basuras.	1			
VALOR TOTAL ÍTEM IVA INCLUIDO							

Dada en Soacha a los treinta **(30)** días del mes de noviembre de 2016.

ORIGINAL FIRMADO
LUIS EFRAÍN FERNANDEZ OTALORA
Gerente

Dr. Carlos Mario Zuluaga Giraldo
Coordinador de Contratación
Revisó: Dra. Rosana Alexandra Santos
Subgerente Administrativo (c)
Milton Plazas – Coordinador Recursos Físicos

Empresa Social del Estado Hospital Mario Gaitán Yanguas de Soacha.
PBX 7312230. email: hmgsoacha@yahoo.com - hsoacha@cundinamarca.gov.co
Calle 13 No 9-85. Calle 13 No 10-48.
Soacha –Cundinamarca